



MEMORANDO Nº. 077/2022/DAE

Aripuanã/MT, 07 de julho de 2022.

De: Secretaria Adjunta de Saneamento Básico

Para: Secretaria Adjunta de Licitação

Assunto: **Pedido de esclarecimento**

Vimos por meio deste, em atendimento ao pedido de esclarecimento da Empresa MAW COMÉRCIO IMP EXP GESTÃO EMPRESARIAL acerca do edital de Pregão Eletrônico – registro de Preço n.º 12/2022, prestar os esclarecimentos solicitados;

1. **“Relação descritiva e quantitativa do Item 5 entendo que as 70 unidades são de rolos de 100 mts.?”**

Resposta: Conforme a descrição do objeto abaixo se trata de 70 rolos de tubo PEAD com 100 metros cada unidade, (70 rolos de tubo PEAD de 100 m). Que eventualmente poderá ser fornecido em rolos de 50 m, nesse caso cada 02 (dois) rolos de 50 m equivale a 01 (uma) unidade do tubo de PEAD.

Item 05, código 79380 “TUBO PEAD NBR 8417 (MATERIA PRIMA VIRGEM) DE 20MM X 100 MTS, TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA POTAVEL, FLEXIVEL, PRESSAO, DE SERVICO 1,0 MPA, FORNECIDO EM ROLOS COM 50 OU 100 MTS, O TUBO DEVERA SER FORNECIDO DE ACORDO COM A NORMA NBR-8417: SISTEMAS DE RAMAIS PREDIAIS DE AGUA, TUBOS DE POLIETILENO (PE). A MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA FABRICACAO DOS TUBOS DEVERA SER VIRGEM E PARA O FORNECIMENTO SERA EXIGIDA A CERTIFICACAO APRESENTADA PELO FABRICANTE”.

2. **Quanto ao prazo de 10 dias para entrega dos objetos**

Resposta: Entendemos a dificuldade logística de transporte, haja vista que estamos localizados no extremo Noroeste do Estado. Por outro lado, o sistema de abastecimento de água é um serviço essencial e não dispomos de almoxarifado com espaço físico para armazenar quantidade necessária de materiais hidráulicos para reposição. Assim após análise do pedido entendemos que é possível aumentar em mais 10 dias o prazo de entrega, isso para que possa haver mais participantes no certame. Portanto, solicitamos que o prazo de entrega que é de 10 dias seja alterado e passe a ser de no máximo 20 dias.

Com as informações constantes esperamos ter esclarecidos os fatos, colocamo-nos a disposição para o que mais se fizer necessário.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Aripuanã
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Secretaria Adjunta de Saneamento Básico

Atenciosamente,

Caio Henrique Ferreira
Secretário Adjunto de Saneamento Básico

Recebido 07 / 07 / 2022

Assinatura: Edem

De:	"Marcia Castro - Hidrometer" <licitacao@hidrometer.com.br>
Para:	"licitacao@aripuana.mt.gov.br" <licitacao@aripuana.mt.gov.br>
Data:	Ter, Jul 5, 2022, 15:54
Assunto:	Esclarecimento PR.12/2022
Anexos:	image001.jpg, image002.png

Boa tarde!

Com interesse em participar do pregão 12/2022, respeitosa e solicitamos esclarecimento

Item 126 – A portaria do INMETRO foi atualizada a partir do dia 01/07/2022, correto Medidor Woltmann Axial para água potável, Portaria 155/20. Desta forma a descrição está desatualizada.

Item 127 – A Aplicação do Medidor Tangencial é para água bruta com até 30% de sólidos em suspensão?

Atenciosamente,



Márcia Castro

DEPTO. COMERCIAL

R. Napolés, 327 – Jd Colibri

Cotia – SP CEP: 06712-380

☎ 55 11 3674-1788 / 55 11 96186-0625

🌐 www.hidrometer.com.br

De:	"Marcos - MAW Comercio Imp Exp Gestão Empresarial" <marcos.vendas@outlook.com>
Para:	"licitacao@aripuana.mt.gov.br" <licitacao@aripuana.mt.gov.br>
Data:	Qua, Jul 6, 2022, 16:02
Assunto:	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - REGISTRO DE PREÇO Nº. 12/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
Anexos:	image001.png, image003.png, image009.png, image011.png, image012.png, image013.jpg, image014.jpg, image015.png

AO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO (DAE)

EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO / REGISTRO DE PREÇO Nº. 12/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO (DAE), DESTA MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ-MT.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Prezados Senhores,


A empresa MAW COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.166.296/0001-16, sito na Av. Dom Claudio Jose Goncalves P Leão, 140, PORTO ALEGRE/RS, CEP: 91,370-170, por intermédio de seu diretor o Sr. Marcos Aurélio Wanin, portador da Carteira de Identidade nº 4043179961 SSP/RS, solicita esclarecimento referente ao pregão em epígrafe conforme abaixo.

Questão 01

Consta no Item 2. Da Relação Descritiva E Quantitativa Por Item

5	78380	TUBO PEAD NBR 247 (MATERIA PRIMA VIRGEM) DE 20MM X 100 MTS. TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA POTAVEL FLEXIVEL PRESSAO DE SERVICO 1,0 MPA. FORNECIDO EM ROLOS COM 50 OU 100 MTS. O TUBO DEVERA SER FORNECIDO.	00	20	R\$ 764,17
4	78385	TUBO PVC 112		100	R\$ 94,40

Em me email 07/07 Dae



Diretor

Email: marcos.vendas@outlook.com

Telefone: 51 985.763.763 | WhatsApp

Av Dom Claudio G. Ponce Leon, 140 - Bairro Vila Ipiranga - Porto Alegre / RS CEP 91370-170

Imprima este e-mail somente se for necessário.

As informações, conteúdos e anexos contidos no presente e-mail podem ter conteúdo confidencial e/ou sigiloso, os quais são protegidos pelo Código Civil Brasileiro, e quando tratar-se de dados pessoais, a proteção rege-se pela Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei n. 13.709/18). O uso de forma indevida ou o compartilhamento sem a autorização do remetente, será tratado conforme a legislação vigente. Este e-mail é destinado exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçadas, caso tenha recebido por engano, excluir de forma imediata.